

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Krapinske Toplice, veljača 2014.

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10), a u vezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine broj: 116/11) te članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, nakon savjetovanja s Radničkim vijećem, Upravno vijeće Bolnice na sjednici održanoj 24.02.2014. godine, donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice sukladno propisima, vlastitim planovima i potrebama, uređuje sustav zaštite od požara na nekretninama u svojem vlasništvu, odnosno na građevinama, građevinskim dijelovima, prostorijama i prostorima koje koristi, a sve s ciljem da se rizik od nastanka i širenja požara svede na najmanju moguću razinu te da se poveća sigurnost ljudi i imovine.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- temeljne odredbe u vezi provedbe i unaprjeđivanja zaštite od požara,
- ustrojstvo i način rada organizacijske jedinice zadužene za poslove zaštite od požara,
- broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema radnika zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
- način obavljanja unutarnjeg nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnjeg nadzora,
- način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na mjestu rada prilikom stupanja na rad ili promjene mjesta rada, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba te vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- zaduženja i način održavanja u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara s opisom zaduženja,
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,

- postupanje radnika u slučaju nastanka požara te
- druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve nekretnine u vlasništvu Bolnice, a osobito na prostorije, dijelove prostorija u građevinama i građevinskim dijelovima i prostore koje se nalaze u vlasništvu Bolnice, a koje nisu na temelju ugovora dane u najam drugim pravnim ili fizičkim osobama.

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze u prostorijama i prostorima Bolnice.

Sve osobe koje se nalaze u prostorijama i prostorima Bolnice moraju u slučaju nastanka požara i/ili potrebe evakuacije i spašavanja postupati prema istaknutim uputama i obavijestima koje se odnose na postupke za sprječavanje nastanka požara, odnosno po uputama radnika zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara u Bolnici.

Članak 5.

Obveze upoznavanja s odredbama ovog Pravilnika, odnosno s mjerama zaštite od požara koje se moraju poduzeti ili primjenjivati pri obavljanju požarno opasnih radova (zavarivanje, lemljenje, rezanje i srodne tehnike rada), kao i obveze pridržavanja propisanih odredaba i mjera te sankcije u slučaju nepridržavanja istih, moraju se s izvoditeljem radova utvrditi ugovorom koji se zaključuje prije početka radova.

Za informiranje te utvrđivanje stručnih sadržaja ugovora odgovorna je organizacijska jedinica Bolnice zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara.

II. Organizacijska jedinica Bolnice mjerodavna za poslove zaštite od požara

Članak 6.

Poslovi zaštite od požara u Bolnici obavljaju se u Odjelu (odsjeku) zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara.

Članak 7.

Stručne poslove zaštite od požara u Bolnici obavljaju stručnjaci zaštite od požara, koji moraju ispunjavati uvjete utvrđene važećim Zakonom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Zakon).

Stručnjak zaštite od požara odgovoran je za poslove koje obavlja ravnatelju Bolnice.

III. Obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara

1. Obveze i odgovornosti stručnjaka zaštite od požara u Bolnici zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara

Članak 8.

Poslovi zaštite od požara koji se obavljaju u okviru Odjela zaštite od požara zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara naročito su:

- izrada prijedloga općih akata iz zaštite od požara za potrebe Bolnice,
- čuvanje dokumentacije o pregledima i ispitivanju, sukladno posebnim propisima,
- suradnja sa stručnim pravnim osobama koje se bave poslovima zaštite od požara,
- unutarnji nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u Bolnici,
- vođenje evidencija u okviru aktivnosti servisiranja i ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara,
- vođenje evidencija o požarima na nekretninama u vlasništvu Bolnice, kao i u prostorima koje koristi Bolnica,
- prijava požara nadležnom tijelu,
- planiranje i održavanje protupožarnih vježbi te vježbi evakuacija i spašavanja,
- priprema dokumentacije za javna nadmetanja iz područja zaštite od požara,
- propisivanje mjera zaštite od požara za vrijeme privremeno povećanog rizika od nastanka požara,
- nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara,
- nadzor u tijeku i nakon završetka radova na održavanju ili rekonstrukciji građevina ili dijelova građevina, kontrola pridržavanja mjera zaštite od požara prilikom radova s otvorenim plamenom, zavarivanja ili lemljenja,
- nadzor nad poslovima ispitivanja i servisiranja uređaja za dojavu i zaštitu od požara,
- redoviti pregledi vatrogasne opreme i sredstava, sukladno posebnim propisima,
- upoznavanje s općim mjerama zaštite od požara i osposobljavanje radnika iz zaštite od požara,
- sudjelovanje u planiranju mjera zaštite od požara te pripremanje i prikupljanje podataka iz svog djelokruga rada u svrhu izrade izvješća o stanju zaštite od požara u Bolnici,
- pribavljanje propisane dokumentacije o pregledima i ispitivanjima u području zaštite od požara te poticanje radnika s posebnim ovlastima na uklanjanje nedostataka utvrđenih pregledima i ispitivanjima,
- organiziranje uklanjanja nedostataka iz zaštite od požara utvrđenih unutarnjim nadzorima ili pregledima inspektora zaštite od požara i nadzor nad provedbom otklanjanja nedostataka u zadanim rokovima,
- izdavanje odobrenja za poslove zavarivanja i radova s otvorenim plamenom s opisom mjera koje je potrebno poduzeti na temelju pisanog zahtjeva izvođača radova, sukladno posebnim propisima,
- izdavanje odobrenja za obavljanje i drugih radova koji mogu činiti opasnost od nastanka požara, s opisom mjera za zaštitu od požara, sukladno posebnim propisima,
- praćenje i proučavanje propisa, normi i stručne literature radi promicanja zaštite od požara u Bolnici,
- usklađivanje aktivnosti i poslova zaštite od požara prema svim organizacijskim jedinicama u Bolnici.

2. Obveze i odgovornosti radnika koji obavljaju poslove održavanja objekata, pripadajućih strojeva i uređaja, električnih, plinovodnih i dimovodnih instalacija, kotlovnica, ventilacijskih uređaja, instalacija za zaštitu od djelovanja munje i drugih instalacija koje bi mogle prouzročiti požar

Članak 9.

Služba za tehničko uslužne poslove Bolnice zadužena za poslove održavanja strojeva i uređaja, električnih, plinovodnih i dimovodnih instalacija, kotlovnica, ventilacijskih uređaja i instalacija za zaštitu od djelovanja munje i drugih instalacija koje bi mogle prouzročiti požar (u daljnjem tekstu: služba za tehničko uslužne poslove Bolnice odgovorna za poslove održavanja), dužna je navedene instalacije održavati u rokovima i na način sukladno projektnoj dokumentaciji, normama i uputama proizvođača te o poslovima održavanja voditi evidenciju.

Odgovorna osoba u službi Bolnice nadležnoj za poslove održavanja dužna je stručnjaku zaštite od požara dostaviti dokumentaciju o održavanju, odnosno presliku dokumentacije o održavanju iz stavka 1. i 2. ovog članka, radi pribavljanja uvjerenja o ispravnosti navedenih strojeva, uređaja i instalacija, sukladno posebnim propisima.

Članak 10.

Odgovorna osoba u službi Bolnice nadležnoj za poslove održavanja prije obavljanja poslova zavarivanja, lemljenja, rada s otvorenim plamenom ili drugih poslova koji bi mogli izazvati nastanak i/ili širenje požara u prostorima pod nadzorom Bolnice koji nisu uređeni kao stalna mjesta obavljanja tih poslova, dužna je pisanim putem zatražiti odobrenje za obavljanje tih poslova od stručnjaka za zaštitu od požara, sukladno posebnim propisima.

Stručnjak za zaštitu od požara izdat će odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka propisujući tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara, a prije samog početka radova izvršit će nadzor nad poduzetim mjerama. Odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka vrijedi samo u vremenu i za poslove navedene u zahtjevu.

3. Obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 11.

Posebne ovlasti i odgovornosti iz zaštite od požara, u smislu ovog Pravilnika imaju:

1. Ravnateljstvo,
2. Odjel (odsjek) zaštite na radu i protupožarne zaštite,
3. Služba za tehničko uslužne poslove.

Članak 12.

Na temelju pisanih primjedbi i prijedloga stručnih radnika za zaštitu od požara, ravnateljstvo je dužno:

- planirati sredstva za provođenje mjera zaštite od požara,
- osigurati uvjete za otklanjanje nedostataka iz zaštite od požara,

- osigurati pristup dokumentaciji, prostorijama i prostorima pod njihovim nadzorom inspektoru zaštite od požara i stručnjacima zaštite od požara,
- osigurati osobe zadužene za provedbu evakuacije i spašavanja u građevinama i građevinskim dijelovima u kojima se planira evakuacija i spašavanje te gašenje požara,
- osigurati uvjete za osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja i početno gašenje požara,
- određivati redoslijed spašavanja dokumentacije, strojeva i uređaja te ostalih materijalnih i nematerijalnih dobara u slučaju nastanka požara u organizacijskoj jedinici kojom rukovodi,
- osigurati uvjete za upoznavanje radnika s mjerama zaštite od požara prilikom primanja u radni odnos ili prilikom značajnije izmjene tehnologije i/ili poslova koji s obzirom na promijenjene uvjete zaštite od požara zahtijevaju ponovnu edukaciju radnika,
- osigurati uvjete za držanje zapaljivih tekućina i plinova te drugih opasnih tvari sukladno propisima,
- odlučivati o prekidu rada na mjestima na kojima postoji neposredna opasnost od nastanka požara ili eksplozije,
- pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti radnika zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara.

Članak 13.

Na temelju pisanih primjedbi i prijedloga stručnih radnika za zaštitu od požara, ravnateljstvo je dužno:

- planirati sredstva za nabavu, održavanje i ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara,
- planirati sredstva za nabavu, održavanje i ispitivanje vatrogasnih aparata za početno gašenje požara,
- osigurati uvjete za čuvanje dokumentacije prema propisima zaštite od požara,
- osigurati uvjete za provođenje internog nadzora stručnjaka za zaštitu od požara.

Članak 14.

Na temelju pisanih primjedbi i prijedloga stručnih radnika za zaštitu od požara, služba za tehničko uslužne poslove je dužna:

- planirati sredstva za provođenje građevinskih i tehničkih mjera zaštite od požara na nekretninama u vlasništvu Bolnice sukladno uvjetima tijela nadležnog za prostorno uređenje i građenje,
- osigurati izradu tehničke i druge dokumentacije radi provedbe posebnih uvjeta zaštite od požara u postupku ishođenja rješenja o građenju, sukladno propisima koji reguliraju prostorno uređenje i građenje,
- provesti posebne uvjete zaštite od požara u postupku ishođenja rješenja o građenju, sukladno propisima koji reguliraju prostorno uređenje i građenje,
- osigurati tehničku dokumentaciju kod rekonstrukcije ili izgradnje građevina ili građevinskih dijelova koja se odnosi na svojstva otpornosti građevine na požar, položaj ili svojstva stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara,

- osigurati dokumentaciju o prvom ispitivanju dograđenih, rekonstruiranih ili novoizgrađenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara,
- osigurati dokumentaciju o prvom ispitivanju dograđenih, rekonstruiranih ili novoizgrađenih električnih, plinskih i dimovodnih instalacija, ventilacijskih sustava, instalacija za zaštitu od djelovanja munje i ostalih uređaja i instalacija koje mogu imati utjecaja na nastanak i širenje požara.

IV. Način obavljanja unutarnjeg nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnjeg nadzora

Članak 15.

Unutarnji nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara obavljaju stručnjaci zaštite od požara. Unutarnji nadzor obavlja se obilaskom prostora pod nadzorom Bolnice, i to najmanje 2 (dva) puta godišnje.

Unutarnji nadzor će se obaviti uvijek prije odlaganja zapaljivih plinova i tekućina u za to novo određenu prostoriju, prije započinjanja radova zavarivanja, lemljenja i rada s otvorenim plamenom i nakon završetka tih radova, kao i nakon rekonstrukcije građevina, građevinskih dijelova, prostorija i prostora te stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

Svaki radnik Bolnice dužan je eventualno uočene nepravilnosti iz područja zaštite od požara dojaviti stručnjaku zaštite od požara.

Stručnjak zaštite od požara poduzet će sve što je u njegovoj moći kako bi uklonio uočene nepravilnosti, a ako potrebne mjere izlaze iz njegove domene odlučivanja.

Članak 16.

Tijekom unutarnjeg nadzora iz članka 15. ovog Pravilnika stručnjak za zaštitu od požara će posebno:

- izvršiti kontrolu razmještaja i opremljenosti vatrogasnih aparata te obaviti sve radnje, sukladno posebnim propisima,
- izvršiti kontrolu opremljenosti hidrantskih ormarića,
- izvršiti kontrolu opremljenosti znakovima upozorenja i opasnosti od požara, uputama za obavljanje poslova kod kojih je moguć nastanak požara, znakovima opasnosti od požara i znakovima uzbunjivanja, oznakama puteva za evakuaciju, označenosti vatrogasnih pristupa i ostale vatrogasne opreme,
- pratiti poštivanje rokova ispitivanja strojeva, uređaja i instalacija, sukladno posebnim propisima,
- izvršiti uvid u knjigu održavanja svih stabilnih sustava za dojavu požara i gašenje požara,
- utvrditi stanje u skladištima za držanje zapaljivih tekućina i plinova,
- utvrditi ispravnost vatrogasnih pristupa i površina za operativni rad vatrogasne tehnike,
- utvrditi prohodnost i označenost evakuacijskih puteva,
- utvrditi ispravnost nužne, odnosno panične rasvjete,
- utvrditi poštivanje posebnih mjera zaštite od požara na mjestima povećane opasnosti od nastanka i širenja požara,

- utvrditi poznavanje procedura za evakuaciju osoba u velikim objektima za koje je izrađen Plan evakuacije i spašavanja,
- utvrditi stanje čistoće, količine i razmještaja robe, gorive ambalaže, arhivirane dokumentacije i zapaljivih materijala.

Članak 17.

Unutarnji nadzor u prostorijama i prostorima za koje su nadležni svakodnevno provode i neposredni rukovoditelji radnika Bolnice.

Informaciju o uočenim nepravilnostima iz zaštite od požara osoba iz stavka 1. ovog članka mora dojaviti pisanim putem stručnjaku zaštite od požara

Članak 18.

Tijekom unutarnjeg nadzora iz članka 15. ovog Pravilnika neposredni rukovoditelj će posebno:

- utvrditi prohodnost i označenost putova za evakuaciju, sigurnosne, odnosno panične rasvjete te vatrogasnih pristupa i površina za operativni rad vatrogasne tehnike,
- utvrditi dostupnost vatrogasnih aparata te unutarnjih i vanjskih hidranata,
- vizualno utvrditi stanje instalacija i opreme koja može biti uzrokom nastanka i širenja požara,
- utvrditi pravilno korištenje pokretnih sredstava i peći za zagrijavanje prostora, korištenje štednjaka i kuhala,
- utvrditi stanje i provođenje mjera za zaštitu od požara u prostorijama za držanje zapaljivih tekućina i plinova,
- kontrolirati provođenje mjera zabrane pušenja i korištenja otvorenog plamena ili pokretnih uređaja za zagrijavanje na mjestima gdje njihova upotreba nije dozvoljena,
- provjeriti poštivanje posebnih mjera zaštite od požara na mjestima povećane opasnosti od nastanka i širenja požara,
- brinuti o stanju čistoće, količini i razmještaju robe, gorive ambalaže, arhivirane dokumentacije i zapaljivih materijala,
- predložiti pokretanje stegovnog postupka protiv radnika koji se ne pridržava mjera zaštite od požara, sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu.

V. Način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba te vođenja evidencije o tome

Članak 19.

Svaki neposredni rukovoditelj dužan je svakog radnika Bolnice, radnika druge pravne osobe ili fizičku osobu, učenika ili studenta na praksi koji prvi put ulaze u radni prostor Bolnice

upoznati s opasnostima nastanka i širenja požara u radnom okolišu, planovima evakuacije i spašavanja kao i s općim i posebnim mjerama zaštite od požara u tom radnom prostoru. Neposredni rukovoditelj dužan je upoznati osobe stavka 1. ovog članka s rasporedom vatrogasnih aparata, hidranata, putovima za evakuaciju, postupcima u slučaju nastanka požara te postupcima kojima se smanjuje rizik od nastanka požara.

VI. Način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome

Članak 20.

Stručnjak zaštite od požara, dužan je svakog novozaposlenog radnika Bolnice upoznati s opasnostima od nastanka i širenja požara, provedbom općih mjera zaštite od požara te osposobiti za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za gašenje početnih požara.

Poslovi iz stavka 2. ovog članka provode se prema Planu i programu upoznavanja s opasnostima od požara u Bolnici, kao i prema dopusnici Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP) za provođenje osposobljavanja iz požarnog minimuma.

Članak 21.

Obveza osposobljavanja iz članka 20. ovog Pravilnika ne odnosi se na radnike koji imaju stručni ispit za stručnjaka zaštite od požara, koji su profesionalni (minimalno zvanje KV vatrogasac) ili dobrovoljni vatrogasci (minimalno zvanje vatrogasac), ako o istom posjeduju valjanu dokumentaciju.

O usvojenim općim znanjima vodi se evidencija i izdaje potvrda. Jedan primjerak potvrde nadležni stručnjak zaštite od požara čuva kod sebe, a drugi dostavlja Odsjeku za kadrovske poslove Bolnice zaduženom za upravljanje ljudskim resursima radi čuvanja u dosjeu radnika.

Članak 22.

Osposobljavanje iz članka 20. ovog Pravilnika provodi se u radno vrijeme radnika i ide na trošak Bolnice, a svaki radnik Bolnice (osim radnika iz članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika) ima obvezu uspješno završiti predmetno osposobljavanje.

VII. Zaduženja i način održavanja u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 23.

Svi sustavi, naprave, uređaji, instalacije i oprema koji služe za dojavu i gašenje požara i/ili za sprječavanje širenja dima i topline u požaru, moraju uvijek biti u ispravnom stanju, u skladu sa Zakonom.

Za osiguranje nesmetanog obavljanja poslova nadzora, održavanja i/ili ispitivanja sustava iz stavka 1. ovog članka, odgovorni su radnici Bolnice s posebnim ovlastima i odgovornostima iz članka 11. ovog Pravilnika, svaki u svom djelokrugu.

Članak 24.

Svi prostori pod nadzorom Bolnice štite se vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara, a njihov broj, vrsta i razmještaj utvrđuje se sukladno posebnim propisima.

O broju, vrsti i razmještaju vatrogasnih aparata vodi se evidencija u Odjelu (odsjeku) zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara.

Nadzor ispravnosti vatrogasnih aparata provodi stručnjak zaštite od požara, a servisne poslove obavlja ovlaštena pravna osoba ili fizička osoba obrtnik na način i u rokovima određenim posebnim propisom.

Članak 25.

Hidrantskom mrežom štite se prostori pod nadzorom Bolnice sukladno rješenju tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i građenja.

Nadzor nad opremljenošću i ispravnosti hidrantske mreže u propisanim rokovima provodi stručnjak zaštite od požara, a servisne poslove obavljaju pravna ili fizička osoba obrtnik na način i u rokovima određenim ugovorom.

O nadzoru ispravnosti hidrantske mreže u propisanim rokovima evidenciju vodi stručnjak zaštite od požara.

Članak 26.

Nadzor nad sustavima za automatsku dojavu požara provodi stručnjak zaštite od požara. Održavanje sustava za dojavu požara obavljaju pravna ili fizička osoba obrtnik na način i u rokovima određenim posebnim propisom, odnosno prema uputama proizvođača i/ili dobavljača. O održavanju sustava za dojavu požara osoba koja obavlja održavanje vodi knjigu održavanja, sukladno posebnom propisu.

Stručnjak zaštite od požara mora biti upućen (za sve prostorije i prostore pod njegovim nadzorom u kojima je ugrađen automatski sustav za dojavu požara) u rad sustava, mora evidentirati dojavu greške u sustavu u knjigu održavanja, mora znati resetirati sustav i dojaviti prestanak ispravnog rada sustava Službi za tehničko uslužne poslove Bolnice.

Stručnjak zaštite od požara ili rukovoditelj službe za tehničko uslužne poslove Bolnice organizirat će otklanjanje neispravnog rada sustava putem ugovorne ovlaštene pravne osobe.

Članak 27.

Nadzor nad stabilnim sustavima za gašenje požara provode stručnjak zaštite od požara. Održavanje stabilnih sustava za gašenje požara obavljaju pravna ili fizička osoba obrtnik na način i u rokovima određenim posebnim propisom, odnosno prema uputama proizvođača i/ili dobavljača. O održavanju stabilnih sustava za gašenje požara osoba koja obavlja održavanje vodi evidenciju.

Stručnjak zaštite od požara ili rukovoditelj službe za tehničko uslužne poslove Bolnice organizirat će otklanjanje neispravnog rada sustava iz ovog članka.

Članak 28.

Nadzor nad sustavima za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te uređajima i instalacijama za sprječavanje širenja požara i nastajanje eksplozija (protupožarne zaklopke, protupožarna vrata, uređaji za odvođenje dima i dr.) provodi stručnjak zaštite od požara, a njihovo održavanje obavljaju pravna ili fizička osoba obrtnik na način i u rokovima određenim posebnim propisom, odnosno prema uputama proizvođača i/ili dobavljača. O održavanju svih sustava iz ovog stavka osoba koja obavlja održavanje vodi evidenciju.

Stručnjak zaštite od požara mora biti upućen (za sve prostorije i prostore pod njegovim nadzorom) u rad svih sustava iz stavka 1. ovog članka.

Stručnjak zaštite od požara ili rukovoditelj službe za tehničko uslužne poslove Bolnice organizirat će otklanjanje neispravnog rada sustava iz ovog članka.

Članak 29.

Ostale tehničke mjere zaštite od požara primjenjuju se temeljem elaborata o zaštiti od požara koji je sastavni dio projekta građevine, propisa nadležnog tijela za poslove građenja, odluka tijela lokalne uprave i samouprave, posebnog propisa, procjene ugroženosti od požara, naloga inspektora zaštite od požara te potrebe Bolnice.

VIII. Postupanje radnika u slučaju nastanka požara

Članak 30.

Svi radnici Bolnice, dužni su odmah po uočavanju dojaviti požar ili nastanak opasnosti pojave požara.

Članak 31.

Svi radnici Bolnice, kada uoče neposrednu opasnost od nastanka požara, dužni su otkloniti opasnost. Ako primijete požar, dužni su svim raspoloživim sredstvima za gašenje pristupiti početnom gašenju požara, ako to mogu učiniti bez opasnosti za svoj život i zdravlje, odnosno život i zdravlje drugih osoba.

Nakon intervencije početnog gašenja požara, osoba iz stavka 1. ovog članka dužne su o tome obavijestiti neposrednog rukovoditelja, a koji je dužan o događaju pisano izvijestiti stručnjaka zaštite od požara.

Članak 32.

Stručnjak zaštite od požara po zaprimljenoj obavijesti dužan je bez odgode provesti unutarnji nadzor predmetne lokacije, nadzor nad sredstvima i uređajima, te o istome sačiniti pisani zapisnik.

U nadzoru iz stavka 1. ovog članka, stručnjak zaštite od požara dužan je naročito:

- utvrditi mjesto početka i moguće uzroke požara,
- pokrenuti postupak za sanaciju požarišta nakon što nadležno tijelo izvrši uviđaj i istraži uzroke požara,
- zamijeniti sva potrošena sredstva za početno gašenje požara,
- organizirati servisiranje svih korištenih sredstava i uređaja za dojavu i/ili gašenje požara,
- po potrebi ponoviti osposobljavanje radnika Bolnice na lokaciji na kojoj se dogodio požar.

Članak 33.

U slučaju većeg razvoja požara i/ili zadimljenosti prostora, a kada nije moguće izvesti početno gašenje požara prema člancima 30. i 32. ovog Pravilnika, osobe iz članka 32. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su odmah i bez odgode dojaviti požar službi zaštite i spašavanja – pozivom na broj 112, najbližoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi – pozivom na broj 193 i policijskoj postaji – pozivom na broj 192.

Dojava požara nadležnim službama iz stavka 1. ovog članka mora biti jasna, precizna i sažeta, s točnim podacima o:

- mjestu nastanka požara, lokacija, adresa,
- poziciji požara (na otvorenom, na katu objekta, u podrumu, u blizini većih izvora opasnih i/ili zapaljivih tvari i sl.),
- pretpostavljenoj ugroženosti osoba i/ili imovine,
- osobnim podacima (ime i prezime osobe koja dojavljuje požar).

Nakon dojave požara, osobe iz članka 30. stavka 1. ovog Pravilnika, obavijestit će o nastalom požaru neposrednog rukovoditelja, odnosno mjesto stalnog dežurstva zaštitarske – čuvarske službe, a koji o nastanku požara odmah obavještavaju i stručnjaka zaštite od požara.

Članak 34.

Stručnjak zaštite od požara po zaprimljenoj obavijesti dužan je bez odgode doći na mjesto nastanka požara, pomoći nadležnim službama sa svim potrebnim informacijama.

IX. Druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama

Članak 35.

Osobe s posebnim ovlastima i odgovornostima za provedbu mjera zaštite od požara iz članka 11. ovog Pravilnika, dužne su poduzimati i druge organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara sukladno privremenom porastu rizika od nastanka i širenja požara ili zbog organizacijskih, tehničkih i tehnoloških promjena koje imaju utjecaja na porast rizika za nastanak požara u prostorijama i prostorima Bolnice.

Privremene mjere zaštite od požara poduzimaju se dok traju okolnosti povećanog rizika. Tehničke i organizacijske mjere poduzete uslijed tehničkih, tehnoloških ili organizacijskih promjena stalno se unapređuju sukladno tehničkom napretku i potrebama Bolnice.

Članak 36.

Prilozi ovom Pravilniku su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara
- plan evakuacije

Članak 37.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o zaštiti od požara od 28.03.1996.g.

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Bolnice.

U Krapinskim Toplicama, 24.02.2014.g.

Broj: 05-12/1-2014

Predsjednica Upravnog vijeća
Martina Jus, dipl.iur.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnim pločama Bolnice dana 28.02.2014. te stupa na snagu dana 08.03.2014.

Ravnatelj
Doc.dr. sc. Duško Cerovec, dr.med. spec.internist